

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-25-02-18-01

Produkt: „HDF-Fußboden Matt, Dicke 8 mm“

Auftraggeber: FALQUON GmbH
Am Hünengrab 18
16928 Pritzwalk

Auftrag: Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden -
Ermittlungsverfahren gemäß EN 16165:2021-10, Anhang B
(Prüfung durch beschuhtes Begehen einer Schiefen Ebene)

Prüfbericht: 2725027

Prüfergebnis:

Eigenschaft	Mittlerer Winkel des Ausrutschens α_{shod} (Neigungswinkel) in °	Klasse der Rutschhemmung gemäß DIN EN 16165:2023-02, Nationaler Anhang NB (informativ), Tabelle NB.2
Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden gemäß EN 16165:2021-10, Anhang B (Prüfung durch beschuhtes Begehen einer Schiefen Ebene)	10,8	R10

Dresden, 18.02.2025

i.v. R. P. [Signature]

Leiter des Prüflaboratoriums



[Signature]

verantwortlicher Bearbeiter